

Morań, dnia 11.05.2023r.

PP.LACTIMA.1.2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest **Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną wraz z przyłączami i placem manewrowym w Morań przy ul. Kaszubskiej 6 dla „LACTIMA” Spółka z o.o. na działkach nr 259/10 , 259/8 , 260/11, 272/1 , 271, 269/2 w Morań przy ul.Kaszubskiej 6 obręb Morań 1.**

Zamawiający, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

1. Rozbieżności w schemacie ideowym zasilania E-2, a szczegółowym schemacie RG1, RG2 i RG3.

W schemacie E2 Kabel do bateri kondensatorów to YKY 4x25 + 16mm z kolei w schematach RG1-RG3 występuje już jako YKY 5x25. Na chwilę obecną przyjmujemy YKY 5x25. – **czy decyzja jest prawidłowa ?**

Odpowiedź 1. : Zastosować kabel YKY 5x25

2. Widzimy nieścisłości wpływające na wycenę. Schemat RG2 mówi, że obwód R7 zasilamy kablem YKY 4x120+70mm. Z kolei schemat R7 mówi już o większym przekroju, czyli YKY 4x150+95mm. - **którym schematem się sugerujemy?**

Odpowiedź 2 : Zastosować kabel YKY 4x150+95mm

Termin składania ofert zgodnie z SWZ na 17.05.2023r.